

Elektriker Notfall-Checkliste

Für Kühlungsborn - kostenlos herunterladen

Bei elektrischen Störungen in Kühlungsborn ist schnelles Handeln entscheidend. Nutzen Sie diese Checkliste, um Schaden zu begrenzen und sicher zu bleiben.

Sofortmaßnahmen bei Stromausfall

- Sicherungskasten aufsuchen und alle Sicherungen kontrollieren
- FI-Schutzschalter (RCD) zurücksetzen - Hebel nach oben drücken
- Betroffene Bereiche eingrenzen (welche Räume sind betroffen?)
- Elektrische Geräte vom Netz trennen - Stecker ziehen
- Notbeleuchtung bereitstellen (Kerzen, Taschenlampe)
- Nachbarn fragen - ist der Ausfall gebäudeweit oder nur Ihre Wohnung?

Wann sofort den Elektriker rufen?

- Sicherung löst nach dem Zurücksetzen erneut aus
- Steckdosen oder Schalter riechen verbrannt oder sind verfärbt
- Sichtbare Funken oder Brandspuren an Elektroinstallationen
- Wasser in Kontakt mit Elektroanlagen (z.B. Wasserschaden)
- Kribbeln oder leichter Schlag beim Berühren von Geräten
- Ausfall betrifft nur einzelne Räume ohne erkennbaren Grund

Wichtig: Elektrische Arbeiten dürfen nur von Fachbetrieben durchgeführt werden (VDE 0100). Führen Sie keine eigenen Reparaturen durch!

Elektriker Kühlungsborn - 24/7 Notdienst: 0151 61134271